


Pos.	Stück	Gerätebezeichnung	Abmessungen LXBXH in mm	Elektro			GAS		W a s s e r						Bauseitige		
				U-V P-kW	Leitungs- quersch.	Siche- rung	KL mm	Gas kW	Gas DN	TWK DN	TWW DN	EWK DN	EWK l/h	A DN	Ergänzungsleistungen und Sonstiges		
1.	1	Speisenausgabe mit Aufsatzkühlmitrine, Anfahrbrüstung mit Glasaufsatz, Tablettrutsche	4500x1100/800/240x800/ 1600	400V/ 15 kW												40	
1.1	2	Speisenausgabewagen 2 x 1/1 GN	950x700x930	230V/ 1,4kW													
1.2	2	Teilerspender, beheizt	500x900x930	230V/ 1,8 kW													
1.3	1	Teilerspender f. Suppentassen	500x900x930	230V/ 1,8kW													
1.4	1	Korbspender f. Salatschalen	700x775x930														
1.5	1	Korbspender f. Dessertschalen	700x775x930														
1.6	1	Korbtransportwagen	670x580x230/1000														
1.7	2	Korbspender f. Trinkbecher	700x775x930														
1.8	1	Tablett-, Besteck- und Serviettenspender	650x550x1100														
1.9	4	Schmutzgeschirri-Tablettwagen															
1.10	7	Regalwagen f. 20x2/1 GN oder 40x1/1 GN	660x745x1780														
1.11	2	Servier- und Geschirrwagen	1100x650x900/1100														
1.12	1	Tafelwasseranlage mit Schrankblech	1400x700x900/1550	230V/ 1kW						20						50	
1.13	1	Wandbord	1200x400x40														
2.	1	Heißluftdämpfer	950x860x1950	400V/ 40kW						20			20			50	
2.1	1	Reservehordenwagen f. Pos. 2	400x650x1800	400V/ 22kW													
2.2	1	Elektroherd, 4 Platten mit Backofen	800x850x900														
2.3	2	Arbeitsfisch, fahrbar	1000x600x900														
2.4	1	Handwaschbecken-Ausgußkombination	500x650x1100	230V/ 0,1kW						20	20					50	
2.5	1	Schrankblech mit Spülbecken	1900x800x900							20	20					50	
2.6	1	Wandhängeschrank	1400x400x600														
2.7	1	Abraum-Sortierblech mit Wandbord	1000x700x900/1600														
2.8	1	Geschirri-Spülanlage, bestehend aus:	3700x700x1500/900	400V/ 25kW									20			50	
2.8.1	1	Zulaufblech	1200x650x900							20	20					50	
2.8.2	1	Auslaufblech	1200x650x900														
2.9	1	Topfregal	800x500x1800														
2.10	2	Bodeneinlauftrinne	300x100x100														
2.11	1	Dunstabsaughaube mit Beleuchtung	2600x1200/450	230V/ 0,1kW												100	Lüftungsaggregat und Kanäle
2.11.1	1	Dunstabsaughaube mit Beleuchtung	3100x900x450	230V/ 0,1kW													Lüftungsaggregat und Kanäle

Geräte tabelle		Elektro: U = Nennspannung (V) P = Leistungsaufnahme (kW) * EK/EO = Energieoptimierung PE = Potentialausgleich n. Bedarf Leitungsquerschnitt (mm²) Sicherungen (A)	Gas: kW = Nennwärmebelastung in kW für Erdgas E, 20 mbar DN = abgestimmt auf Erdgas	Wasser: TWK = Kaltwasser EWK = Kaltwasser weich 0° - 3° dH TWW = Warmwasser EWW = Warmwasser weich A = Ablauf	Blatt: 1 von 2 Stand: 27.06.2006
- Gas / Elektro -					
St. Meinrad Gymnasium 72108 Rottenburg Projekt Nr.: 2604					BURKHARD HARTING INGENIEURBÜRO FÜR GROSSKÜCHEN- u. WÄSCHEREITECHNIK BERATUNG · PLANUNG · BAULEITUNG Schmiedstrasse 15 · 71116 Gärtringen TELEFON: 07034/9929-0 · FAX: 9929-25 eMail: Burkhard.Harting@t-online.de
Plan-Nr.: KÜ-P-2604-2-1/5 Ä2					



A2	Pos. 2.111 Abzugshaube		
A1	Pos. 2.12 Pos. 3.1 Pos. 3.		
Pos.	ÄNDERUNGS-BESCHREIBUNG		
INGENIEURBÜRO			Grü Wol Sch TIT Tel Fax e-m
HARTING			
MASS-STAB		1:50	BEREINIGUNG
PROJECT NR			
2604			K
	Datum	Name	ZEICH
Bear .	31.05.06	Schmidt	
Gepr .			
Abgepr. d			CAD D

